

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
POSTĘPOWANIE NR 14/PN/BRW/2018

Sekcja I: ZAMAWIAJĄCY

Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
ul.Podchorążych 2,
30-084 Kraków, woj.małopolskie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Przebudowa i dostosowanie budynku w ramach Projektu "Design, kultura, nowe media - odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu" w formule "zaprojektuj i wybuduj"

SEKCJA III: PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Pytanie nr 13:

Po rozpoznaniu rynku izolacji dachów pianki PUR spotkaliśmy się z pytaniem czy 15 cm ocieplenia dachu nie jest błędem. Wykonawcy zgodnie stwierdzają że nie wykonuje się tak grubych izolacji i wystarcza ocieplenie grubością 5 cm. Proszę o weryfikację grubości izolacji.

Odpowiedź opublikowana :

W ramach modernizacji dachu należy zwiększyć szczelność pokrycia dachu, przy równoczesnym zwiększeniu jego izolacyjności termicznej. PFU podaje rozwiązanie przy użyciu izolacji pianką PUR oraz wykonanie powłoki zabezpieczającej. Wykonawca w ramach realizacji ma zaprojektować a następnie wykonać ocieplenie takiej grubości aby było zgodne z obowiązującymi przepisami